

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,  
Тугулымского городского округа

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.  
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 101/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному общеобразовательному  
учреждению «Троицкая средняя общеобразовательная школа № 50»  
Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Троицкая СОШ № 50» Лемешевой Екатерине Владимировне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по  
пожарному надзору *Зайкова Д.В.*

*Отдела надзорной деятельности и профи-* № 101  
*лактической работы Талицкого городского*  
*округа, Тугулымского городского округа*  
(наименование органа ГПН)

от « 10 » ноября 2020 года,          ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 13 » ноября 2020 г. по 16 ч 00 мин. « 15 » Января 2021 г.

проведена проверка

*инспектором отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО  
Бакиным Станиславом Юрьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МКОУ «Троицкая СОШ № 50»*

*Свердловская область, Талицкий район, п.Троицкий, ул.Комарова, 21*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Директором МКОУ «Троицкая СОШ № 50» Лемешевой Е.В.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>В конструкции подвесного потолка в коридорах основного здания школы использованы горючие материалы.</p> <p>Демонтировать в конструкции подвесного потолка в коридорах основного здания школы используемые горючие материалы.</p>	<p>ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п.4.3.2; ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», СНИП 21-01-97* п.6.25*</p>	02.07.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2021 г.

(квартал, месяц).

*Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугульмского ГО  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант  
внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«15» января 2021

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения

получил:

*Лемешева*  
(подпись)

*Директор МКОУ «Троицкая СОШ № 50»  
Лемешева Е.В.*

(должность, фамилия, инициалы)

«15» января 2021 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.